



**SEMAB**

**" DANDO ÁGUA NA BOCA HÁ 30 ANOS "**

Dez/11

[www.semab.com.br](http://www.semab.com.br)

[semab@uol.com.br](mailto:semab@uol.com.br)

Tel:(11)2275-1500

M O D E L O -serie		CORRENTE (A)		POT.	SAL	QUADRO	P R O D U Ç Ã O		APLICAÇÃO ÁGUA POT.			PISCINAS	INJEÇÃO	EQUIV.
g/bat-litr	Trafo-g/dia	Secund.	Primario	Aplic.	KG	EPOXI(CM)	CLORO TOTAL (HIPO)		PPM / VAZÃO (M3)			A 1 PPM	SOLUÇÃO	HIPO12%
<b>GB</b>	<b>GC/H/CT</b>	p/6Vdc	220Vac	WATTS	/dia	H X L X P	Gramas/Hora	Kg/dia24Hs	1	2	3	P/8Hs-m3	Lts/H	grama/H
80/10L	120/250	13	0,5	100	1,2	30X20X15	11/14	0,25	11	6	4,0	até 30	2	90
200/30L	250/600	26	1	210	2,7	30X30X15	25/30	0,60	25	13	8	60	3	210
400/60L	500/1200	52	1,8	410	5,5	30X30X20	50/60	1,20	50	25	17	120	6	420
660/100L	800/2K	80	3	650	9	40X30X20	80/88	2,00	80	40	27	200	9	670
900/150L	1000/3K	104	4	800	13,5	40X30X20	100/120	3,00	100	50	33	250	10	840
1,5K/200L	2000/5K	209	8	1700	22,5	50X40X25	200/240	5,00	200	100	68	500	20	1700
2,5K/350L	3000/7K	313	12	2550	32	60X50X25	300/360	7,00	300	150	100	750	30	2500
4K/600L	5000/12K	510	19	4200	54	80X60X25	500/600	12,00	500	250	166	1200	50	4200
8K1000L	10000/24K	1040	38	8400	108	80X60X35	1000/1200	24,00	1000	500	330	2500	100	8400
12K/1500L	15000/36K	1560	60	13000	162	140X60X65	1500/1800	36,00	1500	750	500	4000	150	12500

**GC-50-PI** MODELO EXCLUSIVO PARA PISCINAS ATE 50 M3, COM 0,3% (em peso) DE SAL NA ÁGUA  
**GC-120-PI** MODELO EXCLUSIVO PARA PISCINAS ATE 120 M3, COM 0,3% (em peso) DE SAL NA ÁGUA

**CONSIDERAÇÕES GERAIS:**

- 1) VALORES ACIMA APROXIMADOS, PODENDO VARIAR PELA QUALIDADE DA ÁGUA E TIPO DE SAL UTILIZADO
- 2) CONSUMO DE ENERGIA MEDIO :4,5 KWH / Kg DE CLORO ATIVO/RESIDUAL PRODUZIDO (A 100%)
- 3) CONSUMO MEDIO DE SAL : 5 Kg / Kg DE CLORO ATIVO PRODUZIDO (salmoura padrão GC=3% e GB=8%)
- 4) CONCENTRAÇÃO DE CLORO/HIPOCLORITO: 01 A 40 g/Litro, DEPENDENDO DA UTILIZAÇÃO E DO MODÉLO
- 5) TODOS OS EQUIPAMENTOS ACIMA FORAM DIMENSIONADOS PARA TRABALHO ALTERNADO OU CONTÍNUO (24 Hs)
- 6) MODÉLOS MAIORES QUE GC-24K,OU GB-18K, PODEM TER RETIFICADORES TRIFÁSICOS SOB ENCOMENDA .
- 7) AUTOMATIZAÇÃO DAS FONTES SOB ENCOMENDA :C/ BÓIAS OU RELÉS NÍVEL, TYMER'S, TOMADAS EXTERNAS,ETC
- 8) APARELHOS STANDART BASICO, NÃO INCLUSO : SISTEMA DE INJEÇÃO, SATURADOR OU TANQUE PULMÃO